

Předkladatel: II. místostarosta městské části Brno-Líšeň
VII.34. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Líšeň
konané dne 22. března 2018

č.j. VII.34./19/1012-1130

Název:

Kapacita kanalizací v předmětné lokalitě (ul. Kubelíkova) v porovnání se skutečností zřízených přípojek

Obsah:

1. Důvodová zpráva
2. Informace OI MMB
3. Informace OÚPR MMB

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň

bere na vědomí informace o kapacitě a problematice kanalizační sítě v lokalitě ulice Kubelíkova podané vedoucím Oddělení přípravy a realizace inženýrských staveb Odboru investičního MMB a vedoucím OÚPR MMB

Stanoviska dotčených orgánů:

Stanovisko RMČ bude předneseno ústně.

Podpisy:

Podpisy dotčených odborů				
útvár tajemníka	odbor organizační	odbor rozpočtu a financí	odbor majetkoprávní	stavební odbor

Zpracovala: _____
Ing. Irena Sehnalová, tajemnice


Uvolněný člen ZMČ:
PhDr. Miloš Freiberg
II. místostarosta

Důvodová zpráva:

Na základě usnesení z 31. zasedání zastupitelstva MČ Brno-Líšeň byla pověřena RMČ Brno-Líšeň vyžádat si informace o kapacitě kanalizací v předmětné lokalitě (ul. Kubelíkova) v porovnání se skutečností zřízených přípojek, a to cestou BVK a.s. a MMB (odbor investiční, odbor územního plánování a rozvoje). RMČ Brno-Líšeň takto učinila na své 70. schůzi konané dne 6.12.2017, kde byl předložen dopis II. místostarostou a rada vyslovila souhlas se zněním dopisu, ten byl odeslán na výše uvedené instituce.

Dne 29.1.2018 obdržel ÚMČ Brno-Líšeň odpověď od Odboru investičního magistrátu města Brna a dne 31.1.2018 od Odboru územního plánování a rozvoje magistrátu města Brna.

Zpracoval: Miloš Freiberg



MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

VÁŠ DOPIS ČJ.:

DORUČ. DNE: 15.01.2018

NAŠE ČJ.: MMB/0022893/2018

SPIS. ZN.: OI/MMB/0022893/2018

VYŘIZUJE: Tomáš Kocman

TEL.: 542 174 063

FAX: 542 174 055

E-MAIL: kocman.tomas@brno.cz

ÚMČ Brno - Líšeň

II. místostarosta

PhDr. Miloš Freiberg

Jírova 2609/2

628 00 Brno

DATUM: 2018-01-25

POČET STRAN: 001

Informace o kapacitě a problematice kanalizační sítě v lokalitě ulice Kubelíkova

Vážený pane místostarosto,

k Vaší žádosti zaslání informací o kapacitě kanalizační sítě v lokalitě ulice Kubelíkova Vám Odbor investiční Magistrátu města Brna sděluje:

Lokalita ulice Kubelíkova je odvodněna oddílným systémem stokové sítě. Dle nám dostupných informací pořizovatele a správce Generelu odvodnění města Brna Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, je pro možnost napojení nových návrhových ploch navrženo zvětšení profilu dešťové kanalizace v ulici Kubelíkově na DN 600. Profil splaškové kanalizace zůstává v návrhovém stavu DN 300.

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. provedl specifická měření průtoků ve splaškové kanalizaci a zjistil nepovolené odvádění dešťových vod splaškovou kanalizací pro veřejnou potřebu v ulici Kubelíkově. Odvádění dešťových vod splaškovou kanalizací s vazbou na intenzitu dešťových srážek způsobuje kapacitní přetížení a vznik mimořádných událostí. Pokud splaškovou kanalizací pro veřejnou potřebu budou odváděny pouze splaškové vody, předpokládáme že bude splašková kanalizace kapacitní i s rezervou. Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., na základě měření, kamerových průzkumů a fyzických kontrol na místě vytipoval několik nemovitostí, kde lze předpokládat nesprávné vypouštění odpadních splaškových a srážkových vod do oddílné kanalizační soustavy. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. předaly podnět k provedení 1.etapy místních kontrol správnosti oddílného napojení splaškových a dešťových vod ve vytipovaných nemovitostech stavebnímu úřadu ÚMČ Brno - Líšeň.

Do ukončení a vyhodnocení monitoringu, a průzkumu napojení stávajících nemovitostí provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu nelze podat žádné bližší informace.

S pozdravem

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-



Ing. Petr Hudec

vedoucí Oddělení přípravy a realizace
inženýrských staveb

VÁŠ DOPIS ZN
ZE DNE: 2018-01-11
NAŠE ČJ.: MMB/0020164/2018
SPIS. ZN.: 4100/OÚPR/MMB/0020164/2018

VYŘIZUJE: Ing. Jitka Puttnerová
TEL.: 542 174106
FAX: 542 174 425
E-MAIL: puttnerova.jitka@brno.cz

DATUM: 2018-01-23
POČET LISTŮ 1

Městská část Brno – Líšeň
PhDr. Miloš Freiberg
II. místostarosta MČ Brno - Líšeň
Jírova 2
628 00 Brno


Problematika kanalizace v ulici Kubelíkova

Vážený pane místostarosto,

OÚPR MMB jako místně příslušný úřad územního plánování, obdržel Vaši žádost o informace ke kapacitě kanalizace v ulici Kubelíkově. Z pozice pořizovatele a správce Generelu odvodnění města Brna Vám sdělujeme, že podle Generelu kmenové stoky F (Pöyry, DHI, BVK, 12/2013) je pro možnost napojení nových návrhových ploch navrženo zvětšení profilu dešťové kanalizace v ulici Kubelíkově na DN 600. Profil splaškové kanalizace zůstává v návrhovém stavu stejný – DN 300. Podle nám dostupných informací probíhá v současné době monitoring a průzkum stávající kanalizace ze stávajících nemovitostí z důvodu kapacitních problémů. Do doby dokončení a vyhodnocení monitoringu a průzkumu napojení stávajících nemovitostí (což je v působnosti BVK a.s.) nelze podat žádné jiné informace.

S pozdravem

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor územního plánování a rozvoje
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-



Ing. arch. Dušan Novotník
vedoucí odboru

Na vědomí : OÚPR, Ing. Puttnerová, Ing. Jana Jakubů, vedoucí OI MMB, BVK a.s, Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno – Ing. Milan Přinosil, Ph.D., vedoucí oddělení VHR