

UPŘESNĚNÍ:

Topení:	viz příloha
Truhlářské výrobky:	výpis výrobků: dveře + okna: viz příloha PSV1 kryty radiátorů: viz příloha PSV2
Vzduchotechnika:	umývárna : požadavky: min. průtok 190 m ³ /h, tichý chod např. SILENT 300CZ tichý malý axiální ventilátor, potrubí 152mm, akust. tlak 32dB(A) venkovní žaluziová klapka bílá s okapničkou WC personálu: požadavky: min. průtok 50 m ³ /h, tichý chod např. SILENT 100CZ tichý malý axiální ventilátor, potrubí 100mm, akust. tlak 26.5dB(A) kuchyně: ohebná hadice k digestoři délky 10,5 metrů a průtočné plochy max. 130cm ² + zvuk. izolace + úchyty + venkovní žaluziová klapka bílá s okapničkou + průraz ve fasádě. 5m délky kryto SDK konstrukcí (roh 200x200mm) demontáž: stávající VZT plechové potrubí čtvercového průřezu 400/400 délky cca 4500mm, zavěšené pod stropem + uzavření stáv. průchodu protipožární odolnost REI 30