

Rada městské části B R N O - Líšeň
Předkladatel: Odbor rozpočtu a financí

Č.j. VI. / 32 - 4 / 2500

VI. / 32. zasedání Zastupitelstva městské části Brno – Líšeň
konané dne 24. dubna 2014

Název:

Žádost o souhlas RMB s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu JMK na investiční akci „Rekonstrukce bazénu na ZŠ Holzova“

Obsah:


- Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Brno – Líšeň žádá
o udělení souhlasu Radu města Brna s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje na investiční akci „Rekonstrukce bazénu na ZŠ Holzova“ ve výši 3.000.000,- Kč
o udělení pověření pro Mgr. Břetislava Štefana, starostu MČ Brno-Líšeň k podpisu žádosti o finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje na investiční akci „Rekonstrukce bazénu na ZŠ Holzova“
a
bere na vědomí, že městská část plně odpovídá za závazky, vyplývající z případného nedodržení podmínek stanovených poskytovatelem účelově určených finančních prostředků.

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor projedná tento materiál na svém zasedání dne 22.4.2014 a jeho usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 24.4.2014.
- Rada městské části Brno-Líšeň projedná tento materiál na své 85. schůzi dne 23.4.2014 a její usnesení bude sděleno ústně na zasedání ZMČ dne 24.4.2014.

| garance správnosti, zákonnosti materiálu | | | | |
|--|-------------|---|---------------|----------|
| Podpisy dotčených odborů | | | | |
| sociální | organizační | rozpočtu a financí | majetkoprávní | stavební |
| | |  | | |

Zpracoval:
Odbor rozpočtu a financí
Dalibor Hakl



Předkládá:
za RMČ uvolněný funkcionář:
Starosta: Mgr. Břetislav Štefan



Důvodová zpráva :

Předmětem investiční akce „Rekonstrukce bazénu na ZŠ Holzova“ je rekonstrukce systému VZT včetně rekonstrukce stropu a dále s tím související rekonstrukce šaten.

Bazén se nachází v základní škole na ulici Holzova v Brně – Líšni. Důvodem rekonstrukce systému VZT je nedostatečný odvlhčovací výkon stávajícího zařízení a nevhodná distribuce vzduchu v prostoru bazénové haly. Z důvodu zvýšené vlhkosti v bazénové hale došlo k poškození stávajících konstrukcí (podhledu) a tím nutnosti uzavřít provoz bazénu. Nově je pro prostor bazénové haly navržena odvlhčovací vzduchotechnická jednotka s vlastním systémem měření a regulace a s napojením na internet tak, aby bylo možné ovládat chod jednotky přes webové rozhraní. Stávající systém VZT pro větrání bazénové haly bude kompletně demontován a ve strojovně bude demontována stávající VZT jednotka včetně patřičných rozvodů. V souvislosti s tím je nutné zrekonstruovat podhledy nad bazénovou halou. Dále bude provedena rekonstrukce systému VZT pro šatny, hygienické zázemí a víceúčelové místnosti včetně rekonstrukce sprchových koutů. Na tyto prostory je navržena vzduchotechnická jednotka se stejnými parametry tak, jako v případě bazénové haly. Stávající systému pro větrání šaten, hygienických a víceúčelových místností budou kompletně demontovány. Instalací nové VZT jednotky včetně rekuperace bude dosaženo značné provozní úspory.

Předpokládaná cena na základě rozpočtu RTS je ve výši **8.457.249,- Kč**. Termín realizace je stanoven v návaznosti na financování této akce na období 6–10/2014.